





PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



LUMINAIRE

Plafond
Encastré
Doré
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
830 lm / 500mA
615 lm / 350mA

LED Module

2700 K
CRI $\geq$ 90
L80 / 55000h
 $\leq$ 2 SDCM (initial MacAdam)
750 lm / 350mA
125 lm/W^a
6 W^a

Optique

Narrow
angle de faisceau 15°
CIE flux code: 88 99 100 100
100

Électrique

sans driver
17 V
Classe 3
Standard

Physique

diamètre 84 mm
hauteur 76 mm
0.15 kg
ressorts à lames

Découpe

diamètre 76-79 mm
épaisseur min. du plafond 10 mm
profondeur de l'encastrement 90 mm

datasheet.quicksum.material

Aluminum

^a Sans pertes électriques ni optiques

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE







DIAGRAMME DE CÔNE

narrow 16° 350mA narrow 16° 500mA

h (m)	E0° (lx)	ø (m)	h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3070	0.28	1	4140	0.28
2	770	0.55	2	1030	0.55
3	340	0.83	3	460	0.83
4	190	1.11	4	260	1.11
5	120	1.39	5	170	1.39

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Driver

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
10W 500mA 13-20V		13-20V	60-39-20	90214406
10W 500mA 12-21V coupure de phase dim		12-21V	115-41-25	90224403
15W 500mA 10-31V DALI-2 push dim		10-31V	166-29-21	90244501