



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BLIEK ROUND petit 2.0

164261W5

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL

Plafond, Demi-encastré

Inclinaison max 60°

Rotation 355°

Blanc mat

RAL 9003^a

IP20

classé IC

Intérieur

Sortie :1050 lm

CIE flux code : 99 100 100 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L70 / 55000h

2 SDCM

OPTIQUE

Medium, Angle de faisceau 31°

ELECTRIQUE

sans driver

17 V

Insert LED 6.2 W

Nombre total d'inserts 12.3 W

Classe 3

700 mA

PHYSIQUE

Diamètre 35 mm

Hauteur 55 mm

0.4 kg

ressorts métalliques

DÉCOUPE

Longueur 176 mm

Largeur 87 mm

Épaisseur min. du plafond 4 mm


Épaisseur max. du plafond 23 mm

Profondeur de l'encastrément 60 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



Downlight ovale encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression; orientable; surface blanc mat; revêtement par poudre, structure de surface mate; RAL 9003; bague intérieure noire; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-23 mm; profondeur d'encastrément 60 mm; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale; couleur de lumière 3000 K; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; angle de diffusion 31°; pivotant à 355° et orientable à 60°; indice de protection IP20; CP3; marquage IC; driver non inclus; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé;



BLIEK ROUND petit 2.0

164261W5

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE




DIAGRAMME DE CÔNE

medium 30° 700mA

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1560	0.54
2	390	1.09
3	170	1.63
4	100	2.18
5	60	2.72

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.92	0.87	0.83	0.79	0.75
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^a Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

OPTIQUE

grille en nid d'abeilles

TYPE	Ø (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	29	9 0 0 5 1 1 3 1

ELECTRIQUE

Driver

TYPE	L · L · H (MM)	TENSION	ORDERCODE
10W 350mA coupure de phase dim	102 · 38 · 21	12-28V	9 0 2 2 3 4 0 2
15W 700mA 12-20V coupure de phase dim	122 · 41 · 23	12-20V	9 0 2 2 5 5 0 2
28W 700mA	143 · 43 · 30	6-40V	9 0 2 4 5 7 0 4
28W 700mA 3-40V DALI	136 · 42,5 · 24	3-40V	9 0 2 4 5 8 0 1