

Projet _____

Type _____

Notes _____

Quantité _____

Date _____

GÉNÉRAL

Plafond , Demi-encastré
Inclinaison max 90°
Rotation 350°
IP20
classé IC
Intérieur
Sortie :500 lm
CIE flux code : 99 100 100 100 100
Black Matt
Black

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
2 SDCM

OPTIQUE

Medium , Angle de faisceau 31°

ELECTRIQUE


sans driver
17 V
Insert LED 6.0 W
Classe 3
350 mA

PHYSIQUE


Diamètre 35 mm
Hauteur 55 mm
0.13 kg
ressorts à lames

DÉCOUPE

Longueur 32 mm
Largeur 66 mm
Épaisseur min. du plafond 4 mm
Profondeur de l'encastrement 85 mm



Spot encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression avec plaque de montage rectangulaire; surface noir mat + or; peinture humide , mate lisse; RAL 9005; bague intérieure noire; montage sans outil au moyen de ressorts à lames; profondeur d'encastrement 85 mm; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale; couleur de lumière 2700 K; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; angle de diffusion 31°; pivotant à 350° et orientable à 90°; indice de protection IP20; CP3; marquage IC; driver non inclus; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé;



CENO 1.1

176461K3

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE




DIAGRAMME DE CÔNE

medium 31° 350mA

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1440	0.56
2	360	1.12
3	160	1.68
4	90	2.23
5	60	2.79

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.92	0.87	0.83	0.79	0.75
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^a Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

OPTIQUE

grille en nid d'abeilles

TYPE	Ø (MM)	ORDERCODE
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	29	9 0 0 5 1 1 3 1

CENO
1.1

176461K3

ELECTRIQUE

Driver

TYPE	L · L · H (MM)	TENSION	ORDERCODE
6W 350mA	67·39·22	8.6-18V	9 0 2 1 3 3 0 3
10W 350mA 1-10V dim	101.5·51·29.5	14-28V	9 0 2 2 3 4 0 1
10W 350mA coupure de phase dim	102·38·21	12-28V	9 0 2 2 3 4 0 2
15W 700mA 12-20V coupure de phase dim	122·41·23	12-20V	9 0 2 2 5 5 0 2
14W 350mA	145·33·21	2.5-42V	9 0 2 4 3 5 0 1
17W 350mA 10-49V DALI	108·52·22	10-49V	9 0 2 4 3 6 0 1