WEVER & DUCRÉ LIGHTING

BLAS 2.0

736487Q5

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM



IP65

Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Brons; gepoedercoat; mat textuur; No matching RAL; helder + bevroren glas; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; lichtbron niet vervangbaar;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Brons
Geen overeenkomende RAL
IP65
Exterieur
950 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
1120 lm
117 lm/W [a]

OPTISCH

Opal
UGR ≤ 25
CIE flux code: 44 74 92 91 100

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 9.6 W
Klasse 1

FYSIEK

lengte 130 mm
breedte 130 mm
hoogte 79 mm
1.3 kg

[a] Zonder elektrische en optische verliezen

LICHTVERDELING



Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.89	0.86
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Onderhoudsfactor
LMF[a]	Behoudfactor armatuur
RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

['736487Q5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com