WEVER & DUCRÉ LIGHTING

PALOS WALL 3.0

4163A4Q2

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM



IP65

Aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Brons; gepoedercoat; mat textuur; RAL 075 30 10; directe lichtverdeling; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron niet vervangbaar; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Wand
Opbouw
Brons
RAL 075 30 10 [a]
IP65
Exterieur
745 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 80
L80 / 60000 h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Asymetric
CIE flux code: 31 55 75 0 100

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 10.2 W
Klasse 1

FYSIEK

lengte 130 mm
breedte 100 mm
hoogte 30 mm
0.75 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.86	0.82
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Onderhoudsfactor
LMF[a]	Behoudfactor armatuur
RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

['4163A4Q2'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com